



**Punjab Fire Services**  
(Ludhiana MC)



**FIRE SAFETY CERTIFICATE**  
**ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ**

NOC No 1211-93410-Fire/70328

NOC Type: **Renew**

Dated **14-Jun-2024**

Certified that the **ANAND ISHER SR SEC PUBLIC SCHOOL** at **VPO CHHAPAR LUDHIANA** comprised of **0** basements and **3** (Upper floor) owned/occupied by **ANAND ISHER EDUCATION CHARITABLE TRUST** have complied with the fire prevention and fire safety requirements of National Building Code and verified by the officer concerned of fire service on **10-Jun-2024** in the presence of **ANAND ISHER EDUCATION CHARITABLE TRUST** (Name of the owner or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy group **EDUCATIONAL BUILDING-B** subdivision **B-1** (As per NBC) for period of **one year** from issue date. Subject to the following conditions.

Issued on **14-Jun-2024** at **Ludhiana MC**

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ **ANAND ISHER SR SEC PUBLIC SCHOOL** ਜੋ ਕਿ **VPO CHHAPAR LUDHIANA** ਸਮੇਤ **0** ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ **3** (ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ) ਮਲਕੀਅਤ/ਕਾਬਜ਼ਦਾਰ **ANAND ISHER EDUCATION CHARITABLE TRUST** ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ **10-Jun-2024** ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ **ANAND ISHER EDUCATION CHARITABLE TRUST** (ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। Occupancy Group **EDUCATIONAL BUILDING-B** subdivision **B-1** (ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ **14-Jun-2024** ਕਿੱਥੇ **Ludhiana MC** .

1. Fire Safety arrangements shall be kept in working condition at all the times.  
ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ /ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2. No, alteration/ addition/ change in use of occupancy is allowed.  
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ/ ਵਾਧੇ/ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
3. Occupants/ owner should have trained staff to operate the operation of fire safety system provided there in.  
ਉਪਲੱਬਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ / ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4. Fire Officer can check the arrangements of fire safety at any time, this certificate will be withdrawn without any notice if any deficiency is found.  
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਸੰਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
5. Occupants/ owner should apply for renewal of fire safety certificate one month prior to expiry of this certificate.  
ਮਾਲਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

**\* Above Details cannot be used as ownership proof.**

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

\* This is digitally created certificate, no signature are needed

ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Inspection Report by Fire Officer

**PROFORMA FOR INSPECTION REPORT REGARDING PREVENTION OF FIRE & SAFETY MEASURES**  
**ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਮਾ**  
 (High rise/multistory buildings, hospital, nursing homes, corporate offices, factories and Hazardous)

Sr. No. ਲੜੀ ਨੰ.	Detail of Building/Premises ਇਮਾਰਤ/ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	Date of inspect ..10/11/24..... Time
1	Name of the building /premises (Location/ Address). ਇਮਾਰਤ/ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂਮ (ਲੋਕੇਸ਼ਨ/ਐਡਰੈਸ)	Anand Wkx Education Sr. Sec Pw School, W/o Chhapar Ludhiana
2	Name of the address of the owner with contact no. (s)ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	Anand Wkx Education Charitable Trust
3	Name & Address of the occupier (s) with contact no.(s) ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਮ/ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ	98157-58970
4	Total area of the premises ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ	63179 S/M
5	Total covered area ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ	5872 S/M
6	Height of the building from the ground level. ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ	12 m
7	Number of basements & its area ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ	1) — 2) — 3) —
8	Number of sanctioned floors ਮੰਜੂਰ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	4+2
9	Number of actual floors ਅਸਲ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	4+2
10	Parking area. ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼)	1) - 2500 S/M 2) — 3) —
11	Detail of surrounding properties ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ a) ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ b) ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ c) ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ d) ਬੈਕ ਸਾਈਡ	a) Left Side Road b) Right Side Plot c) Front Side Road d) Back Side Plot
12	Number of main gate with size. ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਣਤੀਆਂ (ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ)	02 - 20' each
13	No of fire extinguisher installed in the building on each floor with capacity, type with ISI marking number and date of manufacturing ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵਾਇਰ ਐਕਸਟਿਂਗਿਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ	25 Various Type

---

## Owner's Checklist

Error

Failed to load PDF document.

[Reload](#)

---

Print

Print Certificate

**Please Download and keep the print of Inspection Report and Owner's Checklist also,  
These documents should be produced on demand along with NOC**